



АКТ № 1187

обследования технического состояния
дымоходов и вентиляционных каналов



г. Москва

27 октября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ХОЛМЫ"

(наименование жилищно-коммунальной организации, ведомства)

Председатель Правления Розов Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество)

от предприятия **ООО «ВЕНТА»**

контр. приемщик
мастер

Хамхоев А.К.
Вельямидов А.А.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов
в жилом доме по адресу: **г.Видное, ул.Олимпийская, д.1, корпус 2**

с целью определения **пригодности дымоходов** для продуктов сгорания газа и определения,
пригодности систем вентиляции помещений в соответствии с правилами Гостехнадзора,
производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов, а также СП 7.13130.2013, СП 42-101-
2003, СП 41-108-2004.

Каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью **видеоэндоскопа и анемометра** (при
наличии производственной необходимости с использованием шарового груза и задымления).

При обследовании установлено:

Дымоход выполнен :

отсутствуют

Вентиляция естественная:

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты на момент проведения проверки	Пригодность к эксплуатации на момент проведения проверки (ДА / НЕТ)	Обнаруженные дефекты на момент проведения проверки	Пригодность к эксплуатации на момент проведения проверки (ДА / НЕТ)
г.Видное, ул.Олимпийская, д.1, корпус 2	-	-	нет	да
Общее кол- во квартир 612				

тяга вентиляционных каналов и дымоходов на момент проведения проверки: **соответствует**

акт сроком предъявления:

до наступления момента проведения следующей плановой проверки, в период
регламентированный Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410

в МКД без обнаруженных дефектов общедомового имущества на квартиры с
обнаруженными дефектами составляется дополнительный акт и уведомительное письмо



Хамхоев А.К.

Ф.И.О.

Вельямидов А.А.

Ф.И.О.

Розов Д.Б.

Ф.И.О.